

**BETONIERA**

Rif.: 171-TO-625-1-RPR-11


<b>Marca:</b>	OFFICINE POLIERI
<b>Modello:</b>	ORION 300
<b>Potenza:</b>	1,50 KW
<b>Anno produzione:</b>	2004
<b>Dati fabbricante:</b>	

<b>Accessorio:</b>	
<b>Attività:</b>	impasto
<b>Materiale:</b>	malta cementizia
<b>Annotazioni:</b>	

**Data rilievo:** 25.09.2007
**LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA**
**L<sub>Aeq</sub> dB(A)** 70,8

**L<sub>Aeq</sub> dB(C)** 76,0
**LIVELLO DI PICCO**
**L<sub>peak</sub> dB(C)** 110,0
**ANALISI SPETTRALE**

Hz										TOTALE	
31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K	dB(A)	dB(C)
62,2	71,2	65,4	64,4	62,1	63,3	62,0	63,1	61,7	58,6	69,5	74,1

**STRUMENTAZIONE**

Strumento / Marca	Modello	Matricola	Data Taratura
Fonometro Svantek	SVAN-948	9825	25/06/2007
Microfono Svantek	SV 22	4011859	25/06/2007
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer	4230	1670857	05/12/2006